



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 26; тел.: 8(34551)7-28-76;
E-mail: ond-ishim@72.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тюменская область,
г. Ишим, ул. 8-е Марта, 26
(место составления акта)

«29» января 2021 г.
(дата составления акта)
09 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а; 19а.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Смирнова В.В. № 1 от 11 января 2021 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 24" ГОРОДА ИШИМА

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ”	января	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2	часа
“ 26 ”	января	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2	часа
“ 29 ”	января	20 21	г. с	08	час.	00	мин.	до	09	час.	00	мин.	Продолжительность	1	час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому,

Сорокинскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кабакова Светлана Александровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Эмрих Алексей Владимирович; Государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Поздняк Алексей Анатольевич; Государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Лузин Алексей Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАДОУ д/с №24 г. Ишима Кабакова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (Осн. ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 3.10 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

2. Двери эвакуационных выходов из спальня комнаты группы № 10 в здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, открываются не по направлению выхода из здания (Осн. пп. «д» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

3. Защитные решетки на остекленных дверях в групповых ячейках в здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, высотой менее 1,2 метра (Осн. ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1.8. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

4. На объекте защиты, расположенном по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний эксплуатирующихся сверх срока службы средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (Осн. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт (Переиздание);

5. Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания, предназначенных для эвакуации через указанные выходы более 15 человек, в здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19а, составляет менее 1,2 метра (фактическое расстояние составляет 0,78 метра) (Осн. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

6. В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 метра (фактическое расстояние составляет 0,88 метра) (Осн. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

7. Наружные открытые лестницы, предусмотренные в качестве вторых эвакуационных выходов со второго этажа здания, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а, шириной менее 1,35 метра (фактическая ширина лестниц – 0,83 метра); перед наружными дверями (эвакуационными выходами) имеются горизонтальные входные площадки лестниц с глубиной менее 1,5 ширины полотен наружных дверей (фактическое расстояние площадки – 0,85 метра); ограждения лестниц высотой менее 1,2 метра (фактическая высота ограждений – 1 метр); высота ступеней лестниц (частично) более 22 см (фактическая высота ступеней (частично) – 25 см, 30 см) (Осн. ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.7, п. 4.2.21, п. 4.4.1, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

8. В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19а, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (Осн. ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 3.10 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 29.01.2021; Предписание № 1/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара от 29.01.2021; Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица №19 от 29.01.2021; Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица №20 от 29.01.2021.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Эмрих Алексей Владимирович

"29" января 2021 г.

И.о. заместителя
главного государственного
инспектора
по пожарному
надзору
№ 24

(подпись)

Государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Поздняк Алексей Анатольевич

"29" января 2021 г.

Государственный
инспектор
по пожарному
надзору
№ 121

(подпись)

Государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Лузин Алексей Сергеевич



“29” января 2021 г.

(Handwritten signature of A.S. Luzin)
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАДОУ д/с №24 г. Ишима Кабакова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“29”



2021 г.

(Handwritten signature of S.A. Kabakova)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549