



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 26, тел. 8(34551)7-65-14, 7-28-76,
E-mail: mond-4@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

627756, Тюменская
область, г. Ишим, ул. 8-е
Марта, д. 26
(место составления акта)

«14» декабря 2015 г.
(дата составления акта)
«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

"Центр развития ребёнка детский сад № 24" города Ишима

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления)

№ 130

по адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника МОНД № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области - Главного государственного инспектора г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинских муниципальных районов по пожарному надзору Смирнова Владимира Васильевича № 130 от 07 декабря 2015 г. ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка детский сад № 24" города Ишима
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» декабря 2015 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: МОНД № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, г. Ишим, ул. 8-е Марта, 26, т. 8(34551)7-28-76

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Кабакова С.А., 10.12.2015, «13» час. «00» мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Эмрих Алексей Владимирович, старший инспектор ОНД по г. Ишиму и Ишимскому муниципальному району МОНД № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области - государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинских муниципальных районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кабакова Светлана Александровна, директор МА ДОУ ЦРР д/с №24 г. Ишима

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора: -;

нарушений не выявлено



установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- руководителем организации разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности №1 от 11 июля 2014 года на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц №74 о/д от 03 июля 2015 года
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 22 июля 2017 года
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом № 77 о/д от 03 июля 2015 года на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- руководитель организации обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Последний раз эвакуация проводилась 14 сентября 2015 года

- руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. Приказ №74 о/д от 03.07.2015 года;

- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась 04 августа 2015 года Протокол № 2065-2-3

- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта на расстоянии 30 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.

- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;

- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились 27 июля 2015 года Протокол;

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;


- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 30 сентября 2015 Акт б/н

- руководителем организации 22 декабря 2014 года утверждён годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ИП Крюков С.А. имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы вывода сигнала АУПС в ПО. Организуется не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки. Последний раз проверка проводились 10 декабря 2015 года. На проведение данных работ заключён договор 01 января 2015 года с ООО «Тюменьтехспецсервис +», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Старший инспектор ОНД по г. Ишиму и Ишимскому муниципальному району МОИД № 4 УИД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области - государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору Эмрих Алексей Владимирович

«14» декабря 2015 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кабакова Светлана Александровна, директор МА ДОУ ЦРР д/с №24 г. Ишима

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«14» 12 2015 г.

Слав
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

